










# PVC İZOLELİ BAKIR İLETKENLİ AĞ KABLOLARI

## AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ

(VDE 0271, VDE 0259)

<p>DÖŞEME KOŞULLARI ve BAZ DEĞERLER</p> <p>Değişik döşeme koşullarında değerler ilgili faktörler ile çarpılır.</p>	<p>Kanal Derinliği : 70 Cm. Yükleme Faktörü : 0.7 Toprak Termik Direnci : 1 K.m/W</p> <p>KABLOLAR ARASI MESAFE: Toprakta : 7 Cm.  Havada : 1 Kablo Çapı</p> <p>ORTAM SICAKLIĞI Toprakta : Toprak Sıcaklığı : 20 C Havada : Hava Sıcaklığı : 30 C</p>	(F) Tipi Kablolar (NYMHY - rd)	
		ÜRETİM	
		KESİT (mm <sup>2</sup> )	AKIM (A)
		0,75	12
		1	15
1,5	18		
2,5	26		

TİPİ	(Y) TİPİ KABLOLAR						(N) TİPİ KABLOLAR							
VDE Norm	NYY						NYA	NYM	NYAF					
DAMAR	BİR				İKİ		ÜÇ-DÖRT		BİR		2, 3, 4		BİR	
KESİT mm <sup>2</sup>														
	Top.	Hav.	Top.	Hav.	Top.	Hav.	Top.	Hav.	Boru	Hav.	Hav	Boru	Hav.	
1,5	-	-	-	-	32	20	26	18	15	24	18	15	24	
2,5	-	-	-	-	42	27	34	25	20	32	26	20	32	
4	-	45	-	37	54	37	44	34	25	42	34	25	42	
6	-	57	-	48	68	48	56	43	33	54	44	33	54	
10	-	78	-	66	90	66	75	60	45	73	61	45	73	
16	127	103	107	89	116	89	98	80	61	98	82	61	98	
25	163	137	137	118	150	118	128	108	83	129	108	83	129	
35	195	169	165	145	181	145	157	131	103	158	135	103	158	
50	230	206	195	176	215	176	185	159	132	198	-	132	198	
70	282	261	239	224	264	224	228	202	165	245	-	165	245	
95	336	321	287	271	317	271	275	244	197	292	-	197	292	
120	382	374	326	314	360	314	313	282	235	344	-	235	344	
150	428	428	366	361	406	361	353	324	-	391	-	-	391	
185	483	494	414	412	458	412	399	371	-	448	-	-	448	
240	561	590	481	484	537	484	464	436	-	528	-	-	528	

Müşade edilen işletme sıcaklığı : 70 C

Müşade edilen kısa devre sıcaklığı : 160 C (Max. 5 Sn.)